

県立南部医療センター・こども医療センター サーバー室空調機更新工事
入札に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
1	機種を選定について 既設室外機（RSYP450P）は氷蓄熱ユニットが搭載されていると思われませんが、新機種においても、氷蓄熱ユニットを搭載すると考えてよろしいのでしょうか。	氷蓄熱ユニットの搭載は必要ありません。
2	配管の接続について 既設空調機及び新規空調機においては、冷媒配管のサイズが異なる可能性があります。 その際、火無し綱手にて冷媒配管の接続が困難な場合、溶接接続可能でしょうか。	溶接接続可能です。