

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 3階無停電電源装置蓄電池（UPS2）
更新工事入札に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
1	<p>更新工事仕様書の中で、既設装置仕様書メーカーが古河電池（株）とありますが、同じメーカーに機器を採用（使用）しなければならないのでしょうか？</p>	<p>①既設装置と同等以上の能力があること。 ②2F電気室にある待機系UPS・2系UPSと連動するよう各所動作を行い、正常に動作し電源供給ができること。 ③新設および既設装置への影響（機器類の共振等による故障、不具合、動作不良）がないこと。 ④沖縄県内に代理店等の営業拠点を有し、点検及び修繕を行う保守体制を確立していること。 以上を満たせば必ずしも同一メーカーでなくてもよい。</p>
2	<p>機器（重量物）搬入のルートは確保できるのでしょうか？</p>	<p>搬入ルートは確保可能である。搬入方法など仮設工法の指定はないが、類似工事ではクレーンを使い搬入・搬出した実績がある。</p>
3	<p>広告の施工実績・対象工事で「一般病床200床以上の病院での電気工事一式」とありますが、一般競争入札参加資格確認申請書で、同種工事の施工実績を求めています。 どのように解釈すればよいのでしょうか？</p>	<p>記載の通り、「一般病床200床以上の病院での電気工事一式」の実績があればよい。</p>