

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 冷却塔（500トン）更新工事入札に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
1	配管見積りにおいて、以下の条件でよろしいでしょうか？ ①冷却水管は冷却塔直近バルブ以降の更新か ②補給水管は冷却塔側のフレキ以降の更新か	基本的に上物の更新となり、既存の配管は変えません。 ①②ともに冷却塔の直近フランジまでの更新となります。バルブやフレキは含みません。
2	機器メーカーによると、現在発注から納品までに100~120日要するとのこと。かかる状況への対応として、工期の延長は考えられるでしょうか？	原則期間内での納品となるが、メーカー側からの機器納品に時間を要する等やむを得ない場合、工期の延長も考えられる。