

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 空調機インバーター更新工事入札
に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
1	数量表に記載しておりますインバーターは部品供給の遅れに伴い、納期が間に合わない可能性があります。工期延長は可能でしょうか。	原則期間内での納品となるが、メーカー側からの機器納品に時間を要する等やむを得ない場合、工期の延長も考えられる。