

設備諸条件一覧表

項目		内 容		備 考
建物	既存仕上	床	ビニル床タイル、長尺ビニルシート	<ul style="list-style-type: none"> ・内装制限あり ・床段差なし ・研り工事(平日および夜間の実施不可)
		壁	RC壁	
		天井	化粧石膏ボード	
電気	電源供給	電源	<ul style="list-style-type: none"> ・単相三線 50A×2 ・三相三線 100A×1 	増設・移設等の変更は当院と事前協議のうえ決定し、費用は出店者の負担とします。
		積算電力量計	有 (専用分電盤1PL-2)	
		コンセント	有	
		照明	有	
		非常照明	有	
		非常放送	有	
		通信設備	有(光回線)	
機械	空調換気設備	空調機による給排気換気量 フロア360CMH、倉庫220CMH ファンコイルユニット冷房能力顕熱能力4.79kw、全熱能力6.10kw 個別空調 フロア天カセ式冷房能力12.5kw、暖房能力14.0kw ルームクーラー 冷房能力2.8kw、暖房能力3.6kw (増設・移設等は協議のうえ、出店者の費用負担により実施)		手洗い器の移設・増設等は当院と事前協議のうえ決定し、費用は出店者の負担とします。(メーター含む)
	衛生設備 (給水)	・水源	南部水道企業団	
		・分岐可能箇所	免震層	
	(排水)	・排水方法	自然流下方式	
		・接続可能箇所	1F スラブ下	
(ガス)	ガスは使用できません			
消火設備	自動火災報知器・スプリンクラーその他消火設備の移設、増設は当院および消防本部と協議のうえ決定し、費用は出店者の負担とします。			
その他	エレベーター	業務用エレベーター 2基(一般来院者用、緊急用エレベーターの使用は禁止します)		
	納品用駐車場	商品搬入時は、1階売店裏側の多目的広場、または、2階業者搬入口をご利用下さい。正面玄関からの商品搬入は患者の通行に支障が出る可能性があるため、原則禁止します。		
	喫煙	敷地内全面禁煙となっています。		
	火気	裸火、ガスの使用は禁止。熱源は電気のみとします。		