

仕様書①

1. 工事件名：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 院内指定箇所 LED 更新工事
2. 目的：本工事は、地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する地方公共団体実行計画に基づいて行われる脱炭素化を目的に LED 照明の導入のための改修事業を行う。
3. 工事場所：南風原町新川地内（詳細箇所は、別紙「LED 数量書」参照）
4. 工期：契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 31 日
5. 契約の方法：資材、労力、運搬共一式請負とする。
6. 工事範囲：本要求仕様書に示された範囲の工事とする。
7. 工事内容：院内に設置されている指定箇所の照明約 5,500 台について LED 照明に更新し、関連する器具等が正常に作動するか確認する。
8. 設備概要：公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）に適合したもの。
9. 既設設備仕様：下記仕様と同等以上の性能を有すること。

【機器仕様】

メーカー：Panasonic 型式：XLX460EENTLE9

仕様書②

1. 工事の施工に伴う災害及び公害の発生防止については、付近の環境を十分に把握し、適切に処理すること。
2. 工事の施工にあたり、事故防止に努めること。
3. 工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、受注者が速やかに行い、費用は全て受注者の負担とする。
4. この工事に必要な試運転調整費は、全て受注者の負担とする。
5. 発生材の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3」による広域認定を取得したメーカーによるリサイクル処理とする。
6. 工事の詳細については、監督員の指示によること。
7. 仕様書に記載しているメーカー名及び形式は、例示品であり同等品以上とすること。

以上