

△ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

ブローイング工法不可 グラスウール工法不可



ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

※ 器具の異常や火災の原因となります。

断熱材 電源線

電源線は断熱材の上を通してください。

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。
傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
落下・火災の原因になります。

9				測定数 (回)		
8				電圧 (V)		
7				力率		
6				全灯数		
5				尺度	1/2	
4	非常用光源		ミニ電球 100V40W			
3	非常用ソケット	P	E17			
2	反 射 板	SPC10.6	塗装支那めっき鋼板 0 (R6) クラウドタイプ (R6)			
1	本 体	SPC10.6	亜鉛めっき鋼板			
部 品 名		材質・材厚	備 考	松下電工株式会社		(注)

照会記号: e41d