

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター院内指定箇所LED更新工事 入札に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
1	予定数量に関して、照明器具支持材の指定がございませんが、雑材量（照明器具材料費×0.05）のように計上しているのか、又は特定の材料を選定している場合、品名と数量等をご提示頂きたいです。	照明器具支持材については特に指定しておりません。 計上方法については御見込みのとおりです。
2	予定数量上の照明器具取付に伴う雑材消耗品に関して、雑材量（照明器具材料費×0.05）として計上しているのでしょうか。	御見込みのとおりです。
3	照明器具取替に際して、既存の開口部・吊ボルト流用、又は新設かどちらでしょうか。	既存の開口部・吊ボルト流用です。流用が不可の箇所については、変更協議の対象とします。
4	予定数量上の仮設工事（仮囲い）に関して、規格、数量、レンタル期間等、予定価格を積算する上で必要な詳細をご教示いただけますでしょうか。 また、仮設工事は共通仮設費に積上げ計上でよろしいでしょうか。	仮設工事（仮囲い）に関しては、共通仮設費の項目で見込んでおります。 直接工事費に「公共建築工事共通費積算基準」を参考に共通仮設費率を乗じて算出しております。
5	予定数量上の照明器具廃棄処分費に関して、処分全体何kgか、また運搬費に関してはどのように計上しておりますでしょうか。	照明器具の処分重量は概ね20tで計上しております。 運搬費に関しては、上記の重量及び公告資料「05-3_LED数量表」、「06_図面」を参考に各業者で必要数量を算定下さい。
6	共通費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）算出において、工期（T）及び、全館無人／執務並行改修のどちらに該当するかご教示下さい	工期は4.0月で積算。 執務並行改修となります。
7	亜熱帯割増補正は採用されてますでしょうか。	屋外作業箇所については採用しております。
8	資材単価は、いつ時点の単価を採用しておりますでしょうか。	複数社の見積書を参考に単価を採用しております。
9	特記仕様書による、交通誘導警備業務費用は予定価格に含まれておりますでしょうか。	含まれております。
10	時間外、休日及び深夜作業は発生しますでしょうか。	工事は病院の営業時間（平日8:30-17:00）を基本としておりますが、施工箇所により、一部夜間及び休日の作業も発生する場合があります。 また、工事の開始・終了時間は工程会議等により一部調整可能です。

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター院内指定箇所LED更新工事 入札に関する質疑応答は以下のとおりです。

No	質問内容	回答欄
11	別紙LED数量表に関して、予定価格積算上選定されているLED照明器具の公共型番又はメーカー品番一式でご教示下さい。	複数社の見積書を採用しており、取替予定器具については、図面の「照明器具姿図」に記載のある性能と同等品以上の製品であること及び特記仕様書に記載のある事項を満たせる照明器具であれば、型番やメーカー指定は行っていません。
12	施工可能な時間帯をご教示下さい。	No.10の回答参照
13	設計図書は提供されるものと考えてよろしいでしょうか。	公告資料の「05-2_数量書」、「05-3_LED数量表」、「06_図面」のとおりです。また、追加資料として「15_既設器具図」を提供します。
14	共通費の算出に使用する工期Tは6.0か月とみてよろしいでしょうか。	工期Tは4.0か月を採用しております。
15	労務費に執務並行改修工事の補正がかかるとみてよろしいでしょうか。	執務並行改修補正を採用しております。
16	作業時間は平日8:00～17:00作業の想定でしょうか。 または夜間作業や時間外作業は見込んでおりますでしょうか。	No.10の回答参照
17	数量表にある項目で「照明器具支持材」、「照明器具取付に伴う雑材消耗品」、「仮設工事（仮囲い）」、「照明器具廃棄処分費」は一式と	No.1、No.2、No.4、No.5の回答参照
18	LED照明器具や撤去した照明器具の仮置き場や既設照明器具解体場などをご提供することは可能でしょうか。	受発注者間で調整が必要ですが、仮置き場や解体場などを一時提供することは可能です。
19	仮にメーカーから照明器具の納品が工期内に間に合わなかった場合、工期延長の検討はしていただけますでしょうか。	機器の納期等のやむを得ない事情の場合、協議により工期延長を検討します。