

仕様書①

1. 工事件名：沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
6階病棟ファンコイル更新工事
2. 目的：当院のファンコイルは、開院以来18年間取替しておらず、既存メーカーの補修部品も生産終了しているため、故障の際に速やかに修繕対応が難しいため、設備更新を行う必要がある。
3. 工事場所：南風原町新川地内
4. 工期：契約締結日の翌日から令和7年11月30日
5. 契約の方法：資材、労力、運搬共一式請負とする。
6. 工事範囲：本要求仕様書に示された範囲の工事とする。
7. 工事内容：6階病棟のファンコイルを更新し、関連する器具等が正常に作動するか確認する。
8. 設備概要：建築工事特記仕様書（機械設備工事編）（最新版）に適合したもの。

仕様書②

1. 工事の施工に伴う災害及び公害の発生防止については、付近の環境を十分に把握し、適切に処理すること。
2. 工事の施工にあたり、事故防止に努めること。
3. 工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、受注者が速やかに行い、費用は全て受注者の負担とする。
4. この工事に必要な試運転調整費は、全て受注者の負担とする。
5. 発生材の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3」による広域認定を取得したメーカーによるリサイクル処理とする。
6. 工事の詳細については、監督員の指示によること。
7. 仕様書に記載しているメーカー名及び形式は、例示品であり同等品以上とすること。

以上