

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-1		電気室	K32	11	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459KENLE9	
3階-1		電気室	ek41d	3	FK41230F	IL40W×1 (電源別置)	NNLG01517	
3階-1	1	電気室	T31 (UPS)	8	-	-	XLX420NENPLE9	
3階-1	2	E P S	L31	2	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
3階-1		機械室	K32	17	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459KENLE9	
3階-1	3	機械室	ek41d	3	FK41230F	IL40W×1 (電源別置)	NNLG01517	
3階-1	4	屋内階段8	M32e	2	FSF41862K	FHF32W×1 (PN)	NNCF42235LE9	
3階-1	9	E P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
3階-1		器材庫	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-1	10	器材庫	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1	11	OP-6	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1	12	D P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
3階-1		前室 (BCR)	BC32	6	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-1	13	前室 (BCR)	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		廊下7	BC32	10	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-1		廊下7	ec41d	4	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		廊下7	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN (両面) × 2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-1		廊下7	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN (片面) × 1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-1	14	廊下7	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN (片面) × 1	FA20337CLE1/FK20000	
3階-1		CS師長室	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1	15	CS師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1		既滅菌保管庫	BC32	17	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-1	16	既滅菌保管庫	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		滅菌器材庫	BC32	10	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-1	17	滅菌器材庫	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		OR師長室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-1	18	OR師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1	19	OP-2	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1	20	OP-1	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		手術ホール	BC32	29	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-1		手術ホール	ec41d	7	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		手術ホール	Ycc2B	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	FW21317C/FK20316	
3階-1	21	手術ホール	Ycc2A	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	FW21327C/FK20316・FK20317	
3階-1	22	OP-5	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1	23	OP-4	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1	24	OP-3	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-1		組立室	A32	16	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1	25	組立室	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1		リネン庫	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1	26	リネン庫	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1		E Vホール3	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1 (PH)	XLX430FENTLE9	
3階-1	27	E Vホール3	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1	28	清掃用具庫	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
P 3階-1		回収廊下	A32	7	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1		回収廊下	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1		回収廊下	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN (片面) × 1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-1	29	回収廊下	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
3階-1		CS休憩室	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1		CS休憩室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-1	30	CS休憩室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1	31	アラーム弁室	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
3階-1	32	ゴミ庫1, 2	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1		洗浄・仕分室	A32	30	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-1		洗浄・仕分室	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-1		洗浄・仕分室	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-1		洗浄・仕分室	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN (片面) × 1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-1	33	洗浄・仕分室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
3階-1		前室	A32	1	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-1	34	前室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-1	35	便所	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XNDO669WNLE9	
3階-1	36	非常進入口	ma51	2	LA56439N	1L5W×1	NNF20246Z	
3階-1	37	P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-1		MEセンタ	B32	20	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-1		MEセンタ	e41d	5	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-1	39	MEセンタ	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-2		スタッフ通路	BC32	6	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		スタッフ通路	ec41d	4	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2	1	スタッフ通路	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-2		カンファレンス・医師控室	BC32	6	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2	2	カンファレンス・医師控室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2		前室2	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		前室2	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2	3	前室2	Ycc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FW21317C/FK20316	
3階-2		休憩室(PICU)	B32	4	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2		休憩室(PICU)	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2	4	休憩室(PICU)	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
3階-2		スタッフサポート	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2	5	スタッフサポート	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2		PICU病室	BC33C	24	JSFH42856F	FHF32W×2(PH)	NNLK42851加工(NNLK4285111-Q)+NEL4000EN-LR9	
3階-2		PICU病室	BC32	18	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		PICU病室	ec41d	11	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		PICU病室	Xcc2B	2	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FW21327C/FK20300・FK20305	
3階-2	6	PICU病室	Ycc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FW21327C/FK20316・FK20317	
3階-2	7	職員便所1.2	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-2		作業室	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-2		作業室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2	8	作業室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
3階-2		検体処理室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2		検体処理室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-2	9	検体処理室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2		検査コーナー	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		検査コーナー	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-2	10	検査コーナー	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		血液照射室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2		血液照射室	J11	1	FA11928	FL10W×1	NNF11930LE1	
3階-2	11	血液照射室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2		カンファレンス室	B32	8	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2		カンファレンス室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2		カンファレンス室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
3階-2	12	カンファレンス室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-2		コントロール室	C32	9	PH9(FSA42750F) 埋	FHF32W×2(PH)	XLX460VKNTLE9	
3階-2	13	コントロール室	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-2		前室	BC32	8	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		前室	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		前室	Ycc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FW21327C/FK20316・FK20317	
3階-2	14	前室	Xcc2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FW21327C/FK20300・FK20305	
3階-2		患者移送室	BC32	6	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		患者移送室	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		患者移送室	Ycc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FW21327C/FK20316・FK20317	
3階-2	15	患者移送室	Xcc2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FW21327C/FK20300・FK20305	
3階-2		リカバリーコーナー	BC32	5	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		リカバリーコーナー	BC32C	5	JSFH42856F	FHF32W×2(PH)	NNLK42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-2		リカバリーコーナー	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2	16	リカバリーコーナー	h401	5	ST1075	40w×1	NNF23160-LE1+FK60110	
3階-2		説明室(前室)	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2	17	説明室(前室)	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-2		説明室	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2	18	説明室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2	19	診材受付	BC32	1	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		外来患者更衣室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2	20	外来患者更衣室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2		検査室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2		検査室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2	21	検査室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
3階-2		CS師長室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2	22	CS師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2	23	便所	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-2		女子更衣室	A32	5	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-2		女子更衣室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2		女子更衣室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
3階-2		女子更衣室	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-2	24	女子更衣室	U601w	2	LW56136T	EFD15EL×1	LGW85056F	
3階-2		男子更衣室	A32	11	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-2		男子更衣室	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2		男子更衣室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-2		男子更衣室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
3階-2		男子更衣室	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-2	25	男子更衣室	U601w	2	LW56136T	EFD15EL×1	LGW85056F	
3階-2		前室1	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2	26	前室1	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2	27	外部階段4	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-2		器材コーナー	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2	28	器材コーナー	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2	29	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
3階-2		個室（無菌）	BC33C	4	-		NNLK42851加工 (NNLK4285111-Q) +NEL4000EN-LR9	
3階-2	31	個室（無菌）	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		前室	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2	32	前室	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		PICU8	BC32C	4	JSFH42856F	FHF32W×2 (PH)	NNLK42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-2	33	PICU8	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2	34	PICU8	ma51	2	LA56439N	IL5W×1	NNF20246Z	
3階-2		前室	A32	1	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
3階-2	35	前室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2		NICU病室	BC32C	2	JSFH42856F	FHF32W×2 (PH)	NNLK42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-2		NICU病室	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		NICU病室	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-2		NICU病室	Ycc2A	-	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FW21327C/FK20316・FK20317	対象外
3階-2	36	NICU病室	Ycc2B	-	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FW21317C/FK20316	対象外
3階-2		GCU病室	BC32C	14	JSFH42856F	FHF32W×2 (PH)	NNLK42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-2		GCU病室	BC32	25	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
3階-2		GCU病室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
3階-2		GCU病室	ec41d	8	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2		GCU病室	Ycc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FW21327C/FK20316・FK20317	
3階-2	37	GCU病室	Ycc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FW21317C/FK20316	
3階-2		当直室 (1)	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1 (PH)	XLX430FENTLE9	
3階-2		当直室 (1)	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2	38	当直室 (1)	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-2		沐浴室	A32W	2	FSW42720Z	FHF32W×2 (PN)	XLW463UENZLE9	
3階-2	39	沐浴室	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
3階-2		師長室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2	40	師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2		授乳コーナー	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
3階-2		授乳コーナー	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
3階-2	41	授乳コーナー	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-2		休憩室（42人）	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-2		休憩室（42人）	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2	42	休憩室（42人）	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-2		当直室（2）	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1（PH）	XLX430FENTLE9	
3階-2		当直室（2）	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2	43	当直室（2）	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-2		隔離室1	BC33C	-			NNLK42851加工（NNLK4285111-Q）+NEL4000EN-LR9	対象外
3階-2	44	隔離室1	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-2		隔離室2	BC33C	-			NNLK42851加工（NNLK4285111-Q）+NEL4000EN-LR9	対象外
3階-2	45	隔離室2	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-2	46	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1（PN）	XLX420NENPLE9	
3階-2	47	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1（PN）	XLX420NENPLE9	
3階-2		廊下1	B32	17	FSA42666FPH9	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-2		廊下1	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2		廊下1	Yc2B	2	FA11155	CF130T4EN（片面）×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-2	48	廊下1	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN（両面）×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-2		器材庫	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2（PH）	XLX460EENTLE9	
3階-2	49	器材庫	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2		作業室	B32	2	JSF42856F	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-2		作業室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2	50	作業室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1（PN）	NNN15510LE1	
3階-2		面談室	B32	3	FSA42666FPH9	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-2	51	面談室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2		面会室	B32	3	FSA42666FPH9	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-2	52	面会室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2		汚物処理室*2	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2（PH）	XLX460EENTLE9	
3階-2		汚物処理室*2	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2	53	汚物処理室*2	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-2	54	リネン庫	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1（PH）	XLX430FENTLE9	
3階-2		母乳保管庫	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-2		母乳保管庫	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1（PN）	NNN15510LE1	
3階-2	55	母乳保管庫	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2		前室1	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2（PH）	XLX460EENTLE9	
3階-2	56	前室1	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2		前室1	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2（PH）	XLX460EENTLE9	
3階-2	57	前室1	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-2	58	小手術室	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-2	59	器材コーナー	BC32	-	JSF42856F	FHF32W×2（PH）	XLX460JENTLE9	対象外
3階-3		前室 2	BC32	-	JSF42856F	FHF32W×2（PH）	XLX460JENTLE9	対象外
3階-3	1	前室 2	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-3		I C U 1 ~ 1 1	BC33C	-	-		NNLK42851加工（NNLK4285111-Q）+NEL4000EN-LR9	対象外
3階-3	2	I C U 1 ~ 1 1	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-3		前室3（シャワー）	BC32	-	JSF42856F	FHF32W×2（PH）	XLX460JENTLE9	対象外
3階-3	3	前室3（シャワー）	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-3		C C U 1 ~ 4	BC33C	-	-		NNLK42851加工（NNLK4285111-Q）+NEL4000EN-LR9	対象外
3階-3	4	C C U 1 ~ 4	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-3		スタッフステーション	BC32	-	JSF42856F	FHF32W×2（PH）	XLX460JENTLE9	対象外
3階-3	5	スタッフステーション	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-3		I C U 病室廊下	BC32	-	JSF42856F	FHF32W×2（PH）	XLX460JENTLE9	対象外
3階-3		I C U 病室廊下	ec41d	-	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	対象外
3階-3		I C U 病室廊下	Xa2B	-	FA10102	CF130T4EN（片面）×1	FA10303CLE1/FK10300	対象外
3階-3		I C U 病室廊下	Xcc2B	-			FW21327C/FK20300・FK20305	対象外
3階-3	6	I C U 病室廊下	Ycc2A	-	FA11165	CF130T4FN（両面）×2	FW21327C/FK20316・FK20317	対象外
3階-3		汚物処理室	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2（PH）	XLX460EENTLE9	
3階-3	7	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1（電源別置）	NNFB84605	
3階-3		検査室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2（PH）	XLX466EENPLE9	
3階-3		検査室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-3	8	検査室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	9	リネン庫	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-3	10	面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		面談室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	11	更衣室(35名)	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		更衣室(35名)	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	12	師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	13	当直室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		当直室	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-3		当直室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	14	職員便所	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XNDO669WNLE9	
3階-3	15	休憩室	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-3		休憩室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-3		休憩室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	16	カンファレンス室	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-3		カンファレンス室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	17	器材庫	B32	3	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		配膳室	A32	1	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-3		配膳室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	18	配膳室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3	19	前室 1	BC32	4	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-3		前室 1	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-3		前室 1	Yc2B	2	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-3	20	D P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-3	21	ゴミ置場	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
3階-3		配膳室	A32	2	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-3		配膳室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	22	男子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		男子便所	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
3階-3		男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-3	23	女子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		女子便所	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
3階-3		女子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-3	24	廊下8	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
3階-3		廊下8	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下8	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-3	25	廊下8	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-3	26	SK	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XNDO669WNLE9	
3階-3	27	E P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-3	28	T E L ブース	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-3	29	D P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-3	30	家族控室	Ba232	6	NHU22734FPN9	FHP23×2	XL563PFVJ-LA9	
3階-3		家族控室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	31	多目的便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		多目的便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
3階-3		多目的便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	32	廊下 1 1	A31	11	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-3		廊下 1 1	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下 1 1	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
3階-3		廊下 1 1	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-3	33	研修医寮室 1～2 2	B32	22	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		研修医寮室 1～2 2	a271	44	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3	34	外部階段 3	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-3	35	非常進入口	ma51	2	LA56439N	IL5W×1	NNF20246Z	
3階-3	36	P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-3		湯沸室	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-3	39	湯沸室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-3	38	女子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		女子便所	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3		女子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3	37	男子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		男子便所	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3		男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3	40	廊下 9	Ca234	6	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
3階-3		廊下 9	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下 9	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-3	41	リネン庫	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-3	43	シャワー室2	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
3階-3	44	シャワー室1	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3	46	女子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3		女子便所	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		女子便所	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3	45	女子便所	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3		女子便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		男子便所	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3	47	男子便所	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3		男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3		男子便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	48	当直室1～12	B31	12	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
3階-3		当直室1～12	nb131	12	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-3		当直室1～12	e41d	12	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	49	便所通路	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-3		便所通路	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		SK	a131	2	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
3階-3	50	廊下 14	a271	6	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		廊下 14	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下 14	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
3階-3	51	清掃用具庫	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-3	52	洗濯室(女子)	A162	1	FT-21111NK	FL20W×1	AFX239UEN-LE9	
3階-3	53	洗濯室(男子)	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
3階-3	54	研修センター	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
3階-3		研修センター	B32	8	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		研修センター	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3	55	研修センター	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下 12	A31	5	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-3		廊下 12	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	56	研修医控室(40人)	B32	23	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-3		研修医控室(40人)	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3		研修医控室(40人)	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	57	廊下 13	A31	5	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-3		廊下 13	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下 13	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-3	58	廊下 13	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
3階-3		廊下 10	A31	6	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-3		廊下 10	Ca234	1	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
3階-3	59	廊下 10	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3		廊下 10	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-3		廊下 10	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-3	60	女子学生控室	A32	8	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-3		女子学生控室	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3		女子学生控室	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-3	60	男子学生控室	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-3		男子学生控室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-3		男子学生控室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-3		談話コーナ	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-3		談話コーナ	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
3階-3	61	談話コーナ	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		家族控室 1	Ba232	6	NHU22734FPN9	FHP23×2	XL563PFVJ-LA9	
3階-4	1	家族控室 1	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4	2	面談室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	3	E P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-4	4	屋内階段室 (1)	M401E	2	FSF41863VPN1	FHF32W×1(PN)	FYY44045JLE1	
3階-4		廊下8	Ca234	6	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
3階-4		廊下8	e41d	3	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		廊下8	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
3階-4		廊下8	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
3階-4	5	廊下8	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-4		一般用エレベーターホール	T31H	10	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1(PH)	XLX430NENPLE9	
3階-4		一般用エレベーターホール	a271	10	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4		一般用エレベーターホール	ab651	2	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
3階-4	6	一般用エレベーターホール	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	7	E P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-4		前室	B31	3	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
3階-4		前室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	8	前室	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-4		汚物処理室	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-4		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
3階-4	9	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
3階-4	10	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		スタッフコーナー	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4		スタッフコーナー	Xa2C	1	FA10152	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10350	
3階-4	11	スタッフコーナー	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		陣痛ホール	B32C	6	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
3階-4		陣痛ホール	B32	6	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4	12	陣痛ホール	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	13	リネン庫	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
3階-4		処置室	B32C	3	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
3階-4	14	処置室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		更衣室	A31	4	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-4	15	更衣室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		休憩室	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-4		休憩室	N151	1	HW2819	FL20W×1	LGB52095LE1	
3階-4	16	休憩室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		分娩室 1	BC32	12	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-4	17	分娩室 2	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-4		分娩室 2	BC32	14	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-4	18	分娩室 3	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-4		医師控室	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
3階-4	19	医師控室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		前室	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4		前室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-4	20	前室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	21	アラーム弁室	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-4		器材コーナー	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-4	22	器材コーナー	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		廊下2. 3	ac321	12	NFM41777	FHT32W	NDN10800S+NUU140155K-LE9	
3階-4		廊下2. 3	nb131	6	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-4		廊下2. 3	ec41d	5	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-4		廊下2. 3	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-4	23	廊下2.3	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-4	24	リネン庫	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-4	25	与薬室	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
3階-4		与薬室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-4		与薬室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	26	当直室	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
3階-4		当直室	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-4	26	当直室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	27	スタッフステーション	BC32	4	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-4		スタッフステーション	ec41d	1	JF93677	JE8.4V30W×1	NNFB93816C	
3階-4	28	汚物処理室	A32	1	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
3階-4		汚物処理室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-4	28	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	29	職員便所	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XNDO669WNLE9	
3階-4	30	外部階段2	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-4	31	E P S	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-4	32	緊急用エレベーターホール	B32	8	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4		緊急用エレベーターホール	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-4	32	緊急用エレベーターホール	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	33	外部階段1	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-4	34	TELブース	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-4	35	前室1	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4		前室1	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-4	35	前室1	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	36	職員用便所	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XNDO669WNLE9	
3階-4	37	便所	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4		便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
3階-4		便所	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XNDO669SNLE9	
3階-4		便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	38	汚物処理室	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-4		汚物処理室	W31	2	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
3階-4	38	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	39	前室2	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4		前室2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	40	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-4	41	廊下4	TH32sp	7	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
3階-4		廊下4	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
3階-4		廊下4	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		廊下6	TH32sp	39	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
3階-4	42	廊下6	nb131	6	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
3階-4		廊下6	e41d	7	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		廊下6	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
3階-4		廊下6	Yc2A	3	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-4	43	廊下6	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-4		廊下6	a271	10	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4	44	車椅子用便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4		車椅子用便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
3階-4	43	車椅子用便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	44	配膳室	A31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
3階-4	45	シャワー室2	a181	1	LW56136T	EFD15EL×1	XNDO669SNLE9	
3階-4	46	シャワー室1	a181	1	LW56136T	EFD15EL×1	XNDO669SNLE9	
3階-4	47	授乳コーナー	BC32C	1	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	NNLKH42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-4		授乳コーナー	e41d	1	JF93677	JE8.4V30W×1	NNFB84605	
3階-4	48	母乳保管コーナー	BC32C	1	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	NNLKH42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-4		母乳保管コーナー	ec41d	1	JF93677	JE8.4V30W×1	NNFB93816C	
3階-4	49	沐浴コーナー	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
3階-4		沐浴コーナー	ec41d	1	JF93677	JE8.4V30W×1	NNFB93816C	
3階-4		スタッフステーション	Ca234	9	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
3階-4	50	スタッフステーション	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	51	与薬室	B32	2	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4		与薬室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-4		与薬室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		内診室	B32C	3	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
3階-4	52	内診室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
3階-4		内診室	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
3階-4		内診室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		廊下5	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
3階-4	53	廊下5	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		廊下5	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
3階-4		廊下5	Yc2B	1	FA11155	CF130T4EN(片面)×1	FA10352CLE1/FK10367	
3階-4		カンファレンス室	B32	6	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4	54	カンファレンス室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	55	師長室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-4		師長室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4	56	器材庫	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
3階-4	57	洗濯室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
3階-4	58	職員便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
3階-4	60	器材庫	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
3階-4		新生児室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
3階-4	62	新生児室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
3階-4		新生児室	BC32C	10	JSFH42856F	FHF32W×2(PH)	NNLKH42850/NNNL4600ENTLR9	
3階-4		新生児室	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
3階-IS	1	屋内階段8	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
3階-IS	2	空調機置場3	K32	65	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459KENLE9	
3階-IS		空調機置場3	ek41d	8	FK41230F	1L40W×1(電源別置)	NNLG01517	
3階-IS	3	外部階段3	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-IS	4	空調機置場4	K32	56	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459KENLE9	
3階-IS		空調機置場4	ek41d	7	FK41230F	1L40W×1(電源別置)	NNLG01517	
3階-IS	5	E V 前	K32	18	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459KENLE9	
3階-IS		E V 前	ek41d	4	FK41230F	1L40W×1(電源別置)	NNLG01517	
3階-IS	6	E P S	L31	2	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
3階-IS	7	屋内階段1	M401E	2	FSF41863VPN1	FHF32W×1(PN)	FYY44045JLE1	
3階-IS	8	外部階段1	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-IS		空調機置場2	K32	44	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459KENLE9	
3階-IS	9	空調機置場2	ek41d	7	FK41230F	1L40W×1(電源別置)	NNLG01517	
3階-IS	10	外部階段2	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-IS	11	外部階段4	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
3階-IS	12	空調機置場1	K32	48	FHT-42107K-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459KENLE9	
3階-IS		空調機置場1	ek41d	5	FK41230F	1L40W×1(電源別置)	NNLG01517	
4階	1	リハビリ室	B32	32	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		リハビリ室	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
4階		リハビリ室	W21	2	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階		リハビリ室	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		リハビリ室	e41d	8	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		リハビリ室	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階		リハビリ室	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階	2	畳訓練室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		畳訓練室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	3	倉庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階	4	車椅子便所	a181	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階		車椅子便所	N151	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
4階		車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	5	水治療室	W301W	2	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
4階		水治療室	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
4階	6	便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階		PT控室	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
4階		PT控室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階	7	PT控室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		屋内階段8	B32E	2	FSF41862KVPN9	HF32W×1	NNCF42135J-LE9	
4階	8	屋内階段8	Xcc2B	1			FW21327C/FK20300・FK20305	
4階	9	屋外リハビリ	ab271W	8	NFM41709	FDL27W×1	XNW1062WLE9	
4階		屋上庭園	Za271	21			NNY22282+LDT6LGE17ST6-X+NYT2111加工 (NYT211106-Q)	
4階	10	屋上庭園	V131	1	-	FDL13W-1灯用	XLGE8001-CE1	
4階		廊下9	Ca234	9	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		廊下9	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下9	a241	3	NFT21727K	FHT24W×1	XND1067SN-LE9	
4階		廊下9	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
4階	11	廊下9	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階		一般用エレベーターホール	T31H	10	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1(PH)	XLX430NENPLE9	
4階		一般用エレベーターホール	ab651	5	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
4階		一般用エレベーターホール	Ca234	5	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階	12	一般用エレベーターホール	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		配膳室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階	13	配膳室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		カンファレンス室	B32C	6	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
4階		カンファレンス室	N151	1	HW2819	FL20W×1	LGB52095LE1	
4階	14	カンファレンス室	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	15	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		職員女子便所	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
4階		職員女子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
4階	16	職員女子便所	a181	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階	17	職員男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階		掃除用具庫	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階	18	掃除用具庫	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
4階	19	不潔リネ庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階		休憩室(成人)	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
4階		休憩室(成人)	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
4階	20	休憩室(成人)	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下4	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
4階		廊下4	a271	21	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		廊下4	e41d	5	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下4	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
4階		廊下4	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階		廊下4	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階	21	廊下4	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階	22	ゴミ庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階	23	アラーム弁室	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		緊急用エレベーターホール	B32	5	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		緊急用エレベーターホール	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	24	緊急用エレベーターホール	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階	25	EPS	L31	2	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	26	TELブース	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階		自販機コーナー	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階	27	自販機コーナー	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		休憩室(成人病棟)	A32	6	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
4階		休憩室(成人病棟)	N151	1	HW2819	FL20W×1	LGB52095LE1	
4階	28	休憩室(成人病棟)	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	29	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	30	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	31	屋内階段1	M401E	2	FSF41863VPN1	FHF32W×1(PN)	FFY44045JLE1	
4階		更衣室	A32	6	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
4階	32	更衣室	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	33	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
4階		屋上庭園	Za271	12			NNY22282+LDT6LGE17ST6-X+NYT2111加工 (NYT211106-Q)	
4階	34	屋上庭園	V131	1	-	FDL13W-1灯用	XLGE8001-CE1	
4階		食堂	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		食堂	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
4階	35	食堂	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		器材庫	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
4階	36	器材庫	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	37	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		面談室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	38	面談室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階		談話コーナー1	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階	39	談話コーナー1	TH31	4	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1(PH)	LGB50289LB1	
4階		師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階	40	師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
4階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
4階	41	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		スタッフステーション	a131	6	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
4階		スタッフステーション	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	42	スタッフステーション	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
4階		シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
4階	43	シャワー室1	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605/パツキン	
4階		シャワー室2	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階	44	シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605/パツキン	
4階		車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
4階	45	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	46	便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階		処置室	B32C	4	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
4階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
4階	47	処置室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階	48	洗濯室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	49	リネン庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階	50	DPS DS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階	51	与薬室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	52	外部階段3	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
4階		談話コーナー2	a271	3	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		談話コーナー2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		談話コーナー2	T31	1	FHT-41007N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	53	談話コーナー2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
4階	54	病室便所	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		廊下9、11	TH32sp	35	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
4階		廊下9、11	Ta31	16			XFX230NEN-LE9	
4階		廊下9、11	a271	15	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		廊下9、11	nb131	11	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下9、11	e41d	13	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下9、11	Yc2A	5	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階	55	廊下9、11	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階	56	8PS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		廊下10	Ca234	5	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		廊下10	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下10	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
4階	57	廊下10	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階	58	談話コーナー1	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		談話コーナー1	TH31	4	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1(PH)	LGB50289LB1	
4階	59	廊下1	TH32SP	22			XFX460NEN-LE9	
4階		廊下1	nb131	6	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下1	e41d	6	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下1	Ta31	1			XFX230NEN-LE9	
4階		廊下1	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階	60	談話コーナー2	a271	7	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		談話コーナー2	T31	1	FHT-41007N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		談話コーナー2	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		談話コーナー2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
4階	61	廊下2	Ca234	5	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		廊下2	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下2	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下2	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階		廊下3	TH32sp	17	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
4階		廊下3	Ta31	16			XFX230NEN-LE9	
4階		廊下3	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下3	e41d	6	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下3	a271	12	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		廊下3	Yc2A	4	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階	62	廊下3	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階	63	病室便所	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階	64	洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階		洗濯室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	65	リネン庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階	66	汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
4階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
4階		汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	67	器材庫	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
4階		器材庫	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	68	12EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	69	スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		スタッフステーション	a131	6	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
4階		スタッフステーション	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階		スタッフステーション	e41d	3	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		スタッフステーション	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
4階	70	処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
4階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
4階		処置室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	71	師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		師長室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	72	車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		車椅子便所	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階		車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	73	便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階	74	与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		与薬室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	75	シャワー室2	F31W	1	FHT-41384-PN9	FHF32W×1(PN)	XLW433AENZLE9	
4階		シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/パッキン	
4階	76	シャワー室1	F31W	3	FHT-41384-PN9	FHF32W×1(PN)	XLW433AENZLE9	
4階		シャワー室1	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/パッキン	
4階	77	PS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	78	DPS DS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階		食堂	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		食堂	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
4階		食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
4階	79	食堂	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		面談室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階	80	面談室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	81	外部階段4	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
4階		カンファレンス室	B32C	4	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
4階		カンファレンス室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階	82	カンファレンス室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		食堂1	Ba454SP	2	NHU54735APN9	FHP45W×4	XLX190VEN-LA9	
4階		食堂1	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
4階	83	食堂1	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		面談室	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階	84	面談室	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	85	外部階段2	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
4階		シャワー室2	W301W	1	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
4階	86	シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
4階		シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
4階		シャワー室1	e41wd	2	LBH94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
4階	87	シャワー室1	W18	1	HLW1840EL	FPL18W	LGW51706W-CF1	
4階		配膳室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階	88	配膳室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
4階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
4階	89	処置室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	90	器材庫	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
4階		師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階	91	師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
4階		洗濯室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	92	洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階	93	屋上庭園	Za271	25			NNY22282+LDT6LGE17ST6-X+NYT2111加工 (NYT211106-Q)	
4階		与薬室2	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
4階	94	与薬室2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		院内学級	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
4階		院内学級	N21	1	HW2819	FL20W×1	LGB52095LE1	
4階	95	院内学級	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		スタッフステーションロー カー側	Ca234	2	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		スタッフステーションロー カー側	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		スタッフステーションロー カー側	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		スタッフステーションロー カー側	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階	96	スタッフステーションロー カー側	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
4階	97	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下5	a271	7	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		廊下5	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下5	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	98	廊下5	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
4階		汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
4階		汚物処理室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
4階	99	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
4階		スタッフステーション	a131	9	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
4階	100	スタッフステーション	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		カンファレンス室	B32C	3	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
4階		カンファレンス室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
4階	101	カンファレンス室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		カンファレンス室	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階	102	休憩室	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
4階		休憩室	N151	1	HW2819	FL20W×1	LGB52095LE1	
4階		休憩室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	103	リネン庫	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	104	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
4階	105	女子便所	a271	3	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		女子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
4階		女子便所	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階	106	女子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	107	廊下8	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
4階		廊下8	a271	8	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		廊下8	nb131	3	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下8	e41d	3	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下8	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階		廊下8	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
4階		廊下7	TH32sp	9	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
4階		廊下7	Ta31	27			XFX230NEN-LE9	
4階		廊下7	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
4階		廊下7	a271	14	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階	108	廊下7	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		廊下7	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階		廊下6	TH32sp	10			XFX460NEN-LE9	
4階		廊下6	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
4階		廊下6	e41d	6	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階	109	廊下6	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
4階		廊下6	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
4階		無菌前室	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
4階	110	無菌前室	BC32	1	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
4階		ブレイルーム	Ba454SP	2	NHU54735APN9	FHP45W×4	XLX190VEN-LA9	
4階	111	ブレイルーム	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階		男子便所	a271	3	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
4階		男子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
4階	112	男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
4階		男子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	1	廊下8	Ca234	9	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		廊下8	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下8	a241	3	NFT21727K	FHT24W×1	XND1067SN-LE9	
5階		廊下8	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
5階		廊下8	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
5階	2	一般用エレベーターホール	T31H	10	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1(PH)	XLX430NENPLE9	
5階		一般用エレベーターホール	ab651	5	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
5階		一般用エレベーターホール	Ca234	6	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		一般用エレベーターホール	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	3	配膳室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		配膳室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	4	カンファレンス室	B32C	6	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
5階		カンファレンス室	B32	6	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		カンファレンス室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
5階	5	カンファレンス室	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	6	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
5階		職員女子便所	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
5階		職員女子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
5階	7	職員女子便所	a181	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階		職員男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階	8	掃除用具庫	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階		掃除用具庫	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
5階	9	不潔リネ庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
5階	10	休憩室（成人病棟）	B32	3	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
5階		休憩室（成人病棟）	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
5階		休憩室（成人病棟）	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階	11	ゴミ庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
5階	12	アラーム弁室	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	13	緊急用エレベーターホール	B32	5	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
5階		緊急用エレベーターホール	e41d	3	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		緊急用エレベーターホール	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN（片面）×1	FA10303GLE1/FK10300	
5階	14	EPS	L31	2	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	15	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	16	TELブース	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階	17	自販機コーナー	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		自販機コーナー	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	20	休憩室（成人）	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
5階		休憩室（成人）	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
5階		休憩室（成人）	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階	21	屋内階段1	M401E	2	FSF41863VPN1	FHF32W×1 (PN)	FYY44045JLE1	
5階	22	更衣室	A32	6	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
5階		更衣室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	24	食堂	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		食堂	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
5階		食堂	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階	25	器材庫	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459DENLE9	
5階		器材庫	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階	26	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	27	面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
5階		面談室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		面談室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階		廊下11	TH32sp	24	FHT-42008-PH9	FHF32W×2 (PH)	XFX460NEN-LE9	
5階		廊下11	Ta31	2			XFX230NEN-LE9	
5階	28	廊下11	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		廊下11	nb131	7	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下11	e41d	7	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		廊下11	Yc2A	3	FA11165	CF130T4FN（両面）×2	FA10362GLE1/FK10386	
5階		廊下11						
5階	30	談話コーナー1	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		談話コーナー1	TH31	4	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1 (PH)	LGB50289LB1	
5階	31	師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
5階		師長室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階	32	汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459DENLE9	
5階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
5階		汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階	33	スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		スタッフステーション	a131	6	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
5階		スタッフステーション	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		スタッフステーション	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1 (PH)	XLX430FENTLE9	
5階	34	シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
5階		シャワー室1	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605/ハッキン	
5階		シャワー室2	F31W	1	FHT-41384-PN9	FHF32W×1 (PN)	XLW433AENZLE9	
5階	35	シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605/ハッキン	
5階		車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
5階	36	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1（電源別置）	NNFB84605	
5階		便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階	37	処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLR9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
5階	38	処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
5階		処置室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
5階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階	39	洗濯室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階	40	リネン庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
5階	41	DPS DS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	42	与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
5階		与薬室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階	43	外部階段3	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
5階		談話コーナー2	a271	3	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		談話コーナー2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		談話コーナー2	T31	1	FHT-41007N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	44	談話コーナー2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN (片面) × 1	FA20337CLE1/FK20000	
5階	45	病室便所	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		廊下9	TH32sP	16	FHT-42008-PH9	FHF32W×2 (PH)	AFX460NEN-LE9	
5階		廊下9	Ta31	10			AFX230NEN-LE9	
5階		廊下9	a271	11	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		廊下9	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下9	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下9	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
5階		廊下9	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN (両面) × 2	FA10362CLE1/FK10386	
5階		廊下10	Ca234	5	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		廊下10	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下10	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階	47	廊下10	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
5階	48	PS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階	49	談話コーナー1	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		談話コーナー1	TH31	4	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1 (PH)	LGB50289LB1	
5階		廊下1	TH32sp	16	FHT-42008-PH9	FHF32W×2 (PH)	AFX460NEN-LE9	
5階		廊下1	nb131	6	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下1	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下1	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN (両面) × 2	FA10362CLE1/FK10386	
5階	50	談話コーナー2	a271	7	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		談話コーナー2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		談話コーナー2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN (片面) × 1	FA20337CLE1/FK20000	
5階		談話コーナー2	T31	1	FHT-41007N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
5階		廊下2	Ca234	5	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		廊下2	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下2	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下2	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
5階		廊下3	TH32sp	17	FHT-42008-PH9	FHF32W×2 (PH)	AFX460NEN-LE9	
5階		廊下3	Ta31	8			AFX230NEN-LE9	
5階		廊下3	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下3	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下3	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		廊下3	Yc2A	3	FA11165	CF130T4FN (両面) × 2	FA10362CLE1/FK10386	
5階		廊下3	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
5階	53	廊下3	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
5階	54	病室便所	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
5階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階		洗濯室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階	56	リネン庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
5階		汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459DENLE9	
5階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
5階		汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
5階	58	器材庫	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459DENLE9	
5階	59	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
5階	60	スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		スタッフステーション	a131	6	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
5階		スタッフステーション	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		スタッフステーション	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX430FENTLE9	
5階	61	処置室	B32C	4	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
5階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
5階		処置室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		処置室	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階	62	師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		師長室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	63	車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
5階	64	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階	65	カフアリス室	B32C	4	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
5階		カフアリス室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階		カフアリス室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階	66	与薬室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		シャワー室2	F31W	1	FHT-41384-PN9	FHF32W×1(PN)	XLW433AENZLE9	
5階	67	シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/パッキン	
5階		シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
5階	68	シャワー室1	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/パッキン	
5階		PS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
5階	70	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
5階		食堂	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階	71	食堂	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
5階		食堂	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階	72	面談室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階		面談室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	73	外部階段4	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
5階		食堂	Ba454SP	2	NHU54735APN9	FHP45W×4	XLX190VEN-LA9	
5階	75	食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
5階		食堂	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		面談室	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		面談室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	77	外部階段2	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
5階		シャワー室2	W301W	1	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
5階	78	シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/パッキン	
5階		シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
5階	79	シャワー室1	e41wd	3	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/パッキン	
5階		シャワー室1	W18	1	HLW1840EL	FPL18W	LGW51706W-CF1	
5階		配膳室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		配膳室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	81	院内学級	B32	4	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		院内学級	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
5階		院内学級	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		スタッフステーションロー カー側	Ca234	2	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階	82	スタッフステーションロー カー側	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		スタッフステーションロー カー側	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		スタッフステーションロー カー側	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
5階		スタッフステーションロー カー側	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階	82	車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
5階	83	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	84	処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
5階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
5階		処置室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	85	器材庫	F31	2	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
5階	86	師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
5階		師長室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	87	洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
5階		洗濯室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階	88	女子便所	a271	3	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		女子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
5階		女子便所	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
5階	89	廊下8	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	90	廊下8	a271	8	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		廊下8	nb131	3	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下8	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下8	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
5階	91	廊下8	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
5階	92	外部階段1	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
5階	93	前室	B32PB	1	特注ベースライト	Hf32W×2PH	FTE990S (T3CP28134-K) + XFX460NENLE9	
5階		前室	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
5階	94	汚物処理室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
5階		汚物処理室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階		汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	95	与薬室	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
5階		与薬室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	96	スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
5階		スタッフステーション	a131	9	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
5階		スタッフステーション	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	97	カンファレンス室	B32C	3	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
5階		カンファレンス室	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		カンファレンス室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
5階	98	カンファレンス室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	99	休憩室	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
5階		休憩室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
5階		休憩室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	100	リネン庫	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
5階	101	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
5階		2廊下6	TH32sp	10			XFX460NEN-LE9	
5階		2廊下6	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
5階		2廊下6	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		2廊下6	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
5階	102	2廊下6	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
5階		廊下7	TH32sp	7	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
5階		廊下7	Ta31	27			XFX230NEN-LE9	
5階		廊下7	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下7	a271	13	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階	103	廊下7	e41d	6	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階		廊下7	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
5階		廊下5	a271	8	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階		廊下5	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
5階		廊下5	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	104	廊下5	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
5階	105	ブレイルーム	Ba454SP	2	NHU54735APN9	FHP45W×4	XLX190VEN-LA9	
5階		ブレイルーム	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
5階	106	無菌室	BC32	1			XLX460JENTLE9	
5階		無菌室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
5階	105	準無菌室 2	F51	3	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
5階		準無菌室 2	T21	1	FHT-41007N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX210NENCLE9	
5階		男子便所	a271	3	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
5階	106	男子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
5階		男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階		廊下7	Ca234	9	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階		廊下7	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		廊下7	a241	3	NFT21727K	FHT24W×1	XND1067SN-LE9	
6階	1	廊下7	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN (片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
6階		廊下7	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN (両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
6階		一般用エレベーターホール	T31H	10	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1 (PH)	XLX430NENPLE9	
6階		一般用エレベーターホール	ab651	5	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
6階		一般用エレベーターホール	Ca234	6	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階	2	一般用エレベーターホール	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	3	配膳室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
6階		配膳室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		カンファレンス室	B32C	6	FSA42666FPD	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLR9	
6階		カンファレンス室	B32	6	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
6階		カンファレンス室	N151	2	HW2819	FL20W×1	LGB52095LE1	
6階	4	カンファレンス室	e41d	4	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		職員女子便所	A31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1 (PH)	XLX430FENTLE9	
6階		職員女子便所	W21sp	2	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
6階	5	職員女子便所	a181	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階	6	職員男子便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階	7	掃除用具庫	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階		掃除用具庫	a131	1	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
6階	8	不潔リネ庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
6階		休憩室 (成人病棟)	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
6階		休憩室 (成人病棟)	N151	1	FL15w-1灯用	FL15W×1	LGB52095LE1	
6階	9	休憩室 (成人病棟)	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	10	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階	11	ゴミ庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
6階	12	アラーム弁室	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階		緊急用エレベーターホール	B32	5	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
6階		緊急用エレベーターホール	e41d	3	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	13	緊急用エレベーターホール	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN (片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
6階	14	EPS	L31	2	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階	15	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階	16	TELブース	a181	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階	17	自販機コーナー	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		自販機コーナー	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	18	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階		休憩室 (成人)	A32	4	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
6階		休憩室 (成人)	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
6階	20	休憩室 (成人)	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	21	屋内階段1	M401E	2	FSF41863VPN1	FHF32W×1 (PN)	FFY44045JLE1	
6階	22	更衣室	A32	6	FSA42666FPH	FHF32W×2 (PH)	XLX460EENTLE9	
6階		更衣室	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	23	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階	24	器材庫	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459DENLE9	
6階	25	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階	26	面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
6階		面談室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		食堂	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階	27	食堂	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
6階		食堂	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		談話コーナー1	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
6階	28	談話コーナー1	TH31	4	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1 (PH)	LGB50289LB1	
6階		師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
6階	29	師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2 (PN)	XLX459DENLE9	
6階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
6階	30	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階		スタッフステーション	a131	6	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
6階		スタッフステーション	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	31	スタッフステーション	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1 (PH)	XLX436FENTLE9	
6階		シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
6階	32	シャワー室1	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
6階		シャワー室2	F31W	1	FHT-41384-PN9	FHF32W×1 (PN)	XLW433AENZLE9	
6階	33	シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
6階		車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
6階	34	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	35	便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階		処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLR9	
6階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1 (PN)	NNN15510LE1	
6階	36	処置室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
6階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
6階	37	洗濯室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	38	リネン庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420AENPLE9	
6階	39	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階		与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2 (PH)	XLX466EENPLE9	
6階	40	与薬室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	41	外部階段3	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
6階		談話コーナー2	a271	7	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		談話コーナー2	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		談話コーナー2	T21	1	FHT-41007N-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX210NENCLE9	
6階	42	談話コーナー2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN (片面) × 1	FA20337CLE1/FK20000	
6階	43	病室便所	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		廊下9、11	TH32sp	32	FHT-42008-PH9	FHF32W×2 (PH)	XFX460NEN-LE9	
6階		廊下9、11	Ta31	15			XFX230NEN-LE9	
6階		廊下9、11	a271	11	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		廊下9、11	nb131	10	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下9、11	e41d	10	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階		廊下9、11	Yc2A	5	FA11165	CF130T4FN (両面) × 2	FA10362CLE1/FK10386	
6階	44	廊下9、11	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
6階		廊下8	Ca234	2	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階		廊下8	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下8	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	
6階	45	廊下8	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
6階		前室1	BC32	3	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
6階		前室1	ec41d	3	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
6階	46	前室1	Xac2B	1	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	JF11347C/FK10300	
6階		前室2	BC32	2	JSF42856F	FHF32W×2 (PH)	XLX460JENTLE9	
6階		前室2	ec41d	2	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
6階		前室2	nb131	2	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階	47	前室2	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN (片面) × 1	FA10303CLE1/FK10300	
6階	48	PS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1 (PN)	XLX420NENPLE9	
6階		談話コーナー1	a271	4	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階	49	談話コーナー1	TH31	4	FHT-41007N-PA9	FHF32W×1 (PH)	LGB50289LB1	
6階		廊下1	TH32sp	19	FHT-42008-PH9	FHF32W×2 (PH)	XFX460NEN-LE9	
6階		廊下1	nb131	6	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下1	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1 (電源別置)	NNFB84605	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
6階	50	廊下1	Yc2A	2	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
6階	51	談話コーナー2	a271	7	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		談話コーナー2	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		談話コーナー2	T21	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX210NENCLE9	
6階		談話コーナー2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
6階	52	前室1,2	BC32	7	JSF42856F	FHF32W×2(PH)	XLX460JENTLE9	
6階		前室1,2	nb131	3	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		前室1,2	ec41d	4	JF93677	JE8.4V30W×1	NNFB93816C	
6階		前室1,2	Xac2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	JF11347C/FK10300	
6階	53	廊下2	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階		廊下2	nb131	1	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		廊下2	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
6階	54	廊下3	TH32sp	20	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
6階		廊下3	Ta31	16			XFX230NEN-LE9	
6階		廊下3	nb131	4	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下3	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		廊下3	a271	10	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		廊下3	Yc2A	4	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
6階	55	病室便所	a271	9	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階	56	洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
6階		洗濯室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
6階	57	リネン庫	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
6階	58	汚物処理室	F32	1	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
6階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
6階	59	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	60	器材庫	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
6階	61	EPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
6階	62	スタッフステーション	Ca234	7	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階		スタッフステーション	B31	2	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
6階		スタッフステーション	a131	6	HLA1411	FDL13W×1	XND0669WNLE9	
6階		スタッフステーション	e41d	4	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	63	処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
6階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
6階	64	処置室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	65	師長室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階		師長室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	66	車椅子便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
6階	67	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	68	便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階	69	与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階		与薬室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	70	シャワー室2	F31W	1	FHT-41384-PN9	FHF32W×1(PN)	XLW433AENZLE9	
6階		シャワー室2	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
6階	71	シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
6階		シャワー室1	e41wd	1	HW8910KLE	FCL30W×1	NNFB84605/ハッキン	
6階	72	PS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
6階	73	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
6階		食堂	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階		食堂	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		食堂	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
6階	74	食堂	e41d	2	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	75	面談室	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
6階		面談室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	76	外部階段4	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
6階		食堂1	Ca234	5	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階		食堂1	W21sp	1	HGW7260GL	FL20W×1	LGB81805LB1	
6階		食堂1	e41d	3	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	74	食堂1	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
6階		面談室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	75	面談室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	76	外部階段2	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
6階	77	シャワー室2	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階		シャワー室1	W301W	3	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
6階	78	シャワー室1	e41wd	2	LBH94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605/ハッケン	
6階		配膳室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	79	配膳室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		処置室	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
6階		処置室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
6階	80	処置室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	81	器材庫×2	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
6階		師長室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	82	師長室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		洗濯室	F31	1	FHT-41307N-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420AENPLE9	
6階	83	洗濯室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		与薬室2	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	84	与薬室2	W21	1	FT-21804NK	FL20W×1	LSEB7200LE1	
6階		スタッフステーション2	Ca234	4	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階	85	スタッフステーション2	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		車椅子便所	ac241	2	NFMX41777	FDL24w-1灯用	NDN10800S+NNU140105K-LE9	
6階	86	車椅子便所	ec41d	1	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
6階		車椅子便所	a271	2	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階		車椅子便所	W41	1	LW86306	EFD15EL×1	LSEW2005LE1	
6階	87	車椅子便所	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		処置室2	B32C	2	FSA42666FPD	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLR9	
6階	88	処置室2	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	89	TELコーナー	ac241	1	NFMX41777	FDL24w-1灯用	NDN10800S+NNU140105K-LE9	
6階		観察室1	B31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
6階	90	観察室1	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	91	保護室2	B32PB	1	特注ベースライト	Hf32W×2PH	FTE990S(T3CP28134-K)+ XFX460NENLE9	
6階	92	保護室1	B32PB	1	特注ベースライト	Hf32W×2PH	FTE990S(T3CP28134-K)+ XFX460NENLE9	
6階		汚物処理室	F32	2	FHT-42307N-PM9	FHF32W×2(PN)	XLX459DENLE9	
6階		汚物処理室	W31	1	FHT-41814K-PM9	FHF32W×1(PN)	NNN15510LE1	
6階	93	汚物処理室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		与薬室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	94	与薬室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		スタッフステーション	Ca234	6	NHU24766F	FHP23W×4	XLX140RENLA9	
6階	95	スタッフステーション	e41d	2	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		カンファレンス室	B32	2	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階	96	カンファレンス室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		休憩室	A32	3	FSA42666FPH	FHF32W×2(PH)	XLX460EENTLE9	
6階		休憩室	N151	1	HW175KT	FL15W×1	LGB52095LE1	
6階	97	休憩室	e41d	1	LB94561Z	1L40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	98	リネン庫	F31	1	FSS9-321	Hf32w-1	XLX420AENPLE9	
6階	99	DPS	L31	1	FHT-41207NK-PM9	FHF32W×1(PN)	XLX420NENPLE9	
6階	100	外部階段1	Wa31	1	FW31811	FCL30W×1	NWCF13500CLE1	
6階		2廊下6	B31PB	10	T3BR95668K		FTE990(T3BR97114-K3)+ XFX430NENLE9	
6階		2廊下6	ec41d	3	JF93677	JE8. 4V30W×1	NNFB93816C	
6階		2廊下6	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
6階	101	2廊下6	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
6階		廊下4	TH32sp	21	FHT-42008-PH9	FHF32W×2(PH)	XFX460NEN-LE9	
6階		廊下4	Ta31	10			XFX230NEN-LE9	

共有スペース（病室・OP室除く） 数量表

図面 NO・	NO	エリア	記号		既設		新規	備考
			器具NO	数量	既設型式	既設使用ランプ	LED参考型式	
6階	102	廊下4	nb131	2	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下4	ab651	1	NL72652W	JD65W×1	NNN62802W/NNN82200LE1	
6階		廊下4	e41d	6	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		廊下4	Xa2B	1	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
6階		廊下4	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
6階	103	廊下5	Ta31	11			XFX230NEN-LE9	
6階		廊下5	nb131	3	NF11449	FDL13W	LGB81566-LE1	
6階		廊下5	e41d	3	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階		廊下5	Xa2B	2	FA10102	CF130T4EN(片面)×1	FA10303CLE1/FK10300	
6階		廊下5	Yc2A	1	FA11165	CF130T4FN(両面)×2	FA10362CLE1/FK10386	
6階	104	食堂2	B32PB	2	特注ベースライト	Hf32W×2PH	FTE990S (T3CP28134-K) + XFX460NENLE9	
6階		食堂2	ec41e	1	JFX93677		NNFB93816C	
6階		食堂2	Xa2A	1	FA21136	CF200T4EN(片面)×1	FA20337CLE1/FK20000	
6階	105	便所	a181	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SNLE9	
6階	106	シャワー室3	W301W	2	HW8910KLE	FCL30W×1	LGW51706W-CF1	
6階		シャワー室3	e41wd	1	LBH94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605/ハッキン	
6階	107	混合病室便所	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階	108	病室便所×3	a271	1	HLA1481	FDL27W×1	XND1069SNLE9	
6階	109	観察室2	B31	1	FSA41600FPH9	FHF32W×1(PH)	XLX436FENTLE9	
6階		観察室2	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
6階	110	保護室前室	B32	1	FSA42666FPH9	FHF32W×2(PH)	XLX466EENPLE9	
6階		保護室前室	e41d	1	LB94561Z	IL40W×1(電源別置)	NNFB84605	
4階～6階			ma51	24	LA56439N	IL5W×1	NNF20246Z	

病室 数量表

図面NO・	エリア	室名	器具名	記号		室数	計	既設器具		新規LED参考器具	備考
				器具NO	数量			既設型式	既設使用ランプ	器具仕様	
3階-MFIGU	病室	1床	読書灯	h401	1	6	6	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	ac321	2	6	12	NFMX41777	FHT32W×1	NDN10800S+NNU140155K-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	6	6	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	6	6	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	T31H	1	6	6	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9	
3階-産科	病室	特床1B	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	2	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		読書灯	Be3220	1	2	2	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1	
	病室		ミラーライト	T21	1	2	2	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
3階-産科	病室	産科4床	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	4	8	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	4	4	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	4	4	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		読書灯	Be3220	4	4	16	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1	
	病室		ミラーライト	T21	1	4	4	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
3階-産科	病室	1床	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	2	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		読書灯	Be3220	1	2	2	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1	
	病室		ミラーライト	T21	1	2	2	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
4階-西	病室	特床1B	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9	
4階-西	病室	1床	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	4	8	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	4	4	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	4	4	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	4	4	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		アームライト	h501	1	4	4	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		直付けID40W	T31H	1	4	4	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9	
4階-西	病室	HCU-2床	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as321	2	2	4	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		アームライト	h401	2	2	4	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		直付けベース	R32	2	2	4	FSA4251APH9+FHK42306F-RND	HF32×2	XFX460SKNLE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		スクエア	Ba232	1	2	2	NHU22734FPN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9	
4階-西	病室	4床	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as321	2	9	18	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	9	9	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	9	9	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	9	9	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	4	9	36	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	Be321	4	9	36	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
4'階-東	病室	特1床A	ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a121	1	1	1	埋込φ75 LH5136		NNN71040W-LE1	
	病室		シーリングライト	U401	1	1	1	シーリングライトLED		LGC31104	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9	
4階-東	病室	特床1B	ミラーライト	T21	1	1	1	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
4階-東	病室	1床	ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as241	2	3	6	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		シーリングライト	U401	1	3	3	シーリングライトLED		LGC31104	
	病室		アームライト	h501	1	3	3	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		足元灯	f51	1	3	3	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
4階-東	病室	1床	ミラーライト	w24	1	3	3	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	a181	1	3	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		ﾀﾞﾝｸﾗｲﾄ	as321	2	2	4	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		アームライト	h401	2	2	4	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		直付けベース	R32	2	2	4	FSA4251APH9+FHK42306F-RND	HF32×2	XFX460SKNLE9	

病室 数量表

図面NO・	エリア	室名	器具名	記号			計	既設器具		新規LED参考器具 器具仕様	備考
				器具NO	数量	室数		既設型式	既設使用ランプ		
4階-東	病室	HCU	足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		スクエア	Ba232	1	2	2	NHU22734FPN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9	
	4階-東	4床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as321	2	9	18	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
			ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	9	9	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
			足元灯	f51	1	9	9	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
			ミラーライト	T21	1	9	9	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
			アームライト	h501	4	9	36	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明			Be321	4	9	36	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1		
4階-小児	4床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as321	2	4	8	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	2	4	8	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9		
		読書灯	Be3220	4	4	16	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1		
		ミラーライト	T21	1	4	4	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9		
		足元灯	f51	1	4	4	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
4階-小児	無菌室	ベースライト	BC32	4	2	8	JHX42876ASPH1	HF32W×2	XFX460JEN-LE9		
		アームライト	h501	1	2	2	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	ac241	1	2	2	NFMX41777	FHT24w×1	NDN10800S+NUU140105K-LE9		
		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		リモコン					WRT1514K				
4階-小児	HCU-2床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as321	2	1	2	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9		
		アームライト	h401	2	1	2	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110		
		直付けベース	R32	2	1	2	FSA42551APH9+FHK42306F-RMD	HF32×2	XFX460SKNLE9		
		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1		
		スクエア	Ba232	1	1	1	NHU22734FPN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9		
4階-小児	1床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as241	2	3	6	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	3	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9		
		読書灯	Be3220	1	3	3	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1		
		足元灯	f51	1	3	3	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	T21	1	3	3	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9		
4階-小児	特1B床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	2	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9		
		読書灯	Be3220	1	2	2	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1		
		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	T21	1	2	2	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9		
5階-西	1床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as241	2	4	8	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	4	4	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9		
		足元灯	f51	1	4	4	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	w24	1	4	4	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1		
		アームライト	h501	1	4	4	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111		
		直付けID40W	R31	1	2	2	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX439NHN-LE9		
5階-西	特床1B	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9		
		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1		
		ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9		
5階-西	HCU2床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9		
		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1		
		アームライト	h401	2	2	4	LEDA-04004(LED取替済み)	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110		
		直付けベース	R32	2	1	2	FHK42306+FSA42551APH9	HF32W×2	XFX460SKNLE9		
		スクエア	Ba232	1	2	2	NHU22734APN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9		
5階-西	4床	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as321	2	9	18	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9		
		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	9	9	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9		
		足元灯	f51	1	9	9	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069		
		ミラーライト	T21	1	9	9	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9		
		アームライト	h501	4	9	36	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111		
		ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 照明	Be321	4	9	36	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1		
	病室		ﾀﾞｸﾗｲﾄ	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
			ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
			ﾀﾞｸﾗｲﾄ	a121	1	1	1	埋込φ75 LH5136		NNN71040W-LE1	
			シーリングライト	U401	1	1	1	シーリングライトLED		LGCC31104	
			足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	

病室 数量表

図面NO・	エリア	室名	器具名	記号		室数	計	既設器具		新規LED参考器具 器具仕様	備考
				器具NO	数量			既設型式	既設使用ランプ		
5階-東	病室	特1床A	ライトアップ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XF430NENLE9	
	病室		トラフ	T21	1	1	1	FT-21026-RH	FLR20×1	XF210NEN-LE9	
5階-東	病室	特床1B	ダウライト	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		ライトアップ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XF430NENLE9	
5階-東	病室	1床	ダウライト	as241	2	3	6	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		直付けベース	R32	1	3	3	富士型		XF460SKNLE9	
	病室		足元灯	f51	1	3	3	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		アームライト	h401	1	3	3	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		ミラーライト	w24	1	3	3	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
5階-東	病室	HCU2床	ダウライト	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		アームライト	h401	2	2	4	LEDA-04004(LED取替済み)	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		直付けベース	R32	2	2	4	FHK42306+FS442551APH9	HF32W×2	XF460SKNLE9	
	病室		スクエア	Ba232	1	2	2	NHU22734APN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9	
5階-東	病室	SCU	ダウライト	a181	7	1	7	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
			ユニバーサルLED								
			アームライト	h501	6	1	6	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
			ライトアップ 照明	Be321	6	1	6	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
			ミラーライト	T21	2	1	2	FT-21026-RH	FLR20×1	XF210NEN-LE9	
5階-東	病室	4床	ダウライト	as321	2	7	14	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	7	7	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	7	7	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	7	7	FT-21026-RH	FLR20×1	XF210NEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	4	7	28	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ライトアップ 照明	Be321	4	7	28	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
5階-小児	病室	無菌室	ベースライト	BC32	4	2	8	JHX42876ASPH1	HF32W×2	XF460JEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	1	2	2	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ダウライト	ac241	1	2	2	NFMX41777	FHT24w×1	NDN10800S+NNU140105K-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		リモコン					WRT1514K			
5階-小児	病室	HCU-2床	ダウライト	as321	2	1	2	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		アームライト	h401	2	1	2	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		直付けベース	R32	2	1	2	FSA42551APH9+FHK42306F-RND	HF32×2	XF460SKNLE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		スクエア	Ba232	1	1	1	NHU22734FPN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9	
5階-小児	病室	1床	ダウライト	as241	2	3	6	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	3	3	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		読書灯	Be3220	1	3	3	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1	
	病室		足元灯	f51	1	3	3	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	3	3	FT-21026-RH	FLR20×1	XF210NEN-LE9	
5階-小児	病室	特1床3	ダウライト	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	2	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		読書灯	Be3220	1	2	2	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	2	2	FT-21026-RH	FLR20×1	XF210NEN-LE9	
5階-小児	病室	4床	ダウライト	as321	2	5	10	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	2	5	10	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	5	5	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	5	5	FT-21026-RH	FLR20×1	XF210NEN-LE9	
	病室		読書灯	Be3220	4	5	20	FSA41871	FHF32×1 JR12V20WFKN×1	NNF41885J-LA1	
6階-西	病室	特1床5B	照明	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		ライトアップ 照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XF430NENLE9	
	病室		ダウンライト	ac241	2	4	8	NFMX41777	FHT24w×1	NDN10800S+NNU140105K-LE9	
	病室		直付けベース	R32	2	4	8	FHK42306+FS442551APH9		XF460SKNLE9	
	病室		足元灯	f51	1	4	4	LBJ70087	IL5W×1	LGBC70069	

病室 数量表

図面NO・	エリア	室名	器具名	記号		室数	計	既設器具		新規LED参考器具 器具仕様	備考
				器具NO	数量			既設型式	既設使用ランプ		
6階-西	病室	準無菌室	ミラーライト	W24	2	4	8	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		アームライト	h501	1	4	4	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
6階-西	病室	HCU2床	ダウライト	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		アームライト	h401	2	2	4	LEDA-04004 (LED取替済み)	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		直付けベース	R32	2	2	4	FHK42306+FS442551APH9	HF32W×2	XFX460SKNLE9	
	病室		スクエア	Ba232	1	2	2	NHU22734APN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9	
6階-西	病室	4床	ダウライト	as321	2	9	18	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	9	9	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	9	9	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	9	9	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	4	9	36	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ライトアップ照明	Be321	4	9	36	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
6階-東	病室	HCU2床	ダウライト	as241	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		アームライト	h401	2	2	4	LEDA-04004 (LED取替済み)	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		直付けベース	R32	2	2	4	FHK42306+FS442551APH9	HF32W×2	XFX460SKNLE9	
	病室		スクエア	Ba232	1	2	2	NHU22734APN9	FHP23W×2	XL563PFVJ-LA9	
6階-東	病室	特1床室	照明	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	1	1	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
	病室		ライトアップ照明	T31H	1	1	1	トラフ型	HF32W×1 (PN)	XFX430NENLE9	
6階-東	病室	第2種感染症1床	照明	ac321	2	2	4	NFT21791Z	FHT24×1	NDN10800S+NNU140155K-LE9	
	病室		アームライト	h401	1	2	2	ST1075	40W×1	NNF23160-LE1+FK60110	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	w24	1	2	2	HGW2500E	24型Hf×1	NNN13510-LE1	
6階-東	病室	4床	ダウライト	as321	2	9	18	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	9	9	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	9	9	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	9	9	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	4	9	36	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ライトアップ照明	Be321	4	9	36	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
6階-東	病室	第1種感染症	ダウライト	ac321	1	2	2	NFMX41777	FHT32W×1 (昼白色)	NDN10800S+NNU140155K-LE9	
	病室		ベースライト	BC32	4	2	8	JHX42876ASPH1	HF32W×2	XFX460JEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	1	2	2	LEDA-04004 (LED)	NNF23160+FK60111		
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LGBC70069 (LED)	1L5W×1	LGBC70069	
6階	病室	1床		B32PB	1	4	4			FTE990 (T3BR97114-K3) + XFX430NENLE9	
6階-南	病室	4床	ダウライト	as321	2	1	2	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	1	1	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	1	1	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	4	1	4	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ライトアップ照明	Be321	4	1	4	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
	病室		直付けベース	F32H	2	1	2	FSS9-322	HF32×2	XFX469DHN-LE9	
6階-南	病室	4床	ダウライト	as321	2	2	4	NFT31750KENM	FHT32×1	XND1567SN-LE9	
	病室		ダウライト	a181	1	2	2	HLA1441	FDL18W×1	XND0669SN-LE9	
	病室		足元灯	f51	1	2	2	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	2	2	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	
	病室		アームライト	h501	4	2	8	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ライトアップ照明	Be321	4	2	8	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
6階-南	病室	1床	ダウライト	as241	2	1	2	NFT21791Z	FHT24×1	XND1067SN-LE9	
	病室		アームライト	h501	1	1	1	ST1040K	50W×1	NNF23160+FK60111	
	病室		ライトアップ照明	Be321	1	1	1	FSA41872F	FHF32×1	NNF41885J-LA1	
	病室		足元灯	f51	1	1	1	LBJ70087	1L5W×1	LGBC70069	
	病室		ミラーライト	T21	1	1	1	FT-21026-RH	FLR20×1	XFX210NEN-LE9	

OP室 数量表

図面NO・	NO	エリア	器具		新規	備考
			器具種類	数量	LED参考型式	
3階-1	20	OP-1	照明器具	10.0	6M209-M0030	
			電源装置	10.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	2.0	6M209-M1310	
3階-1	19	OP-2	照明器具	10.0	6M209-M0030	
			電源装置	10.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	2.0	6M209-M1310	
3階-1	24	OP-3	照明器具	10.0	6M209-M0030	
			電源装置	10.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	2.0	6M209-M1310	
3階-1	23	OP-5	照明器具	10.0	6M209-M0030	
			電源装置	10.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	2.0	6M209-M1310	
3階-1	22	OP-6	照明器具	14.0	6M209-M0030	
			電源装置	14.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	3.0	6M209-M1310	突入電流考慮1個追加
3階-1	11	OP-7	照明器具	14.0	6M209-M0030	
			電源装置	14.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	3.0	6M209-M1310	突入電流考慮1個追加
3階-2	58	小手術室	照明器具	5.0	6M209-M0030	
			電源装置	5.0	6M209-M1230	
			非常照明	2.0	NNFB93816C	
			調光器	1.0	6M209-M1310	